

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин

мая 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 67/21

Срок действия с 28.05.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 28.05.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформатор трехфазный трехобмоточный типа ТДТН-63000/220-У(УХЛ, ХЛ)1, мощностью 63000 кВ·А, класса напряжения 220 кВ, с номинальными напряжениями обмотки СН 38,5 кВ, обмотки НН 6,3 и 6,6 кВ, климатического исполнения У, УХЛ, ХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по техническим условиям 1ЭТ.548.008 ТУ с изм. 5

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ – Силовые трансформаторы»).

Адрес: 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ – Силовые трансформаторы»).

Адрес: 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»