

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
августа 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 131/21

Срок действия с 25.08.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 25.08.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный типа ТРДЦН-100000/220-У(УХЛ, ХЛ)3, мощностью 100000 кВ·А, класса напряжения 220 кВ, на номинальное напряжение расщепленной обмотки (НН1+НН2) 11,0 кВ, климатического исполнения У, УХЛ, ХЛ, категории размещения 3, изготавливаемого по техническим условиям АРУЕ.670124.007 ТУ (1ЭТ.638.007 ТУ) с изм. 13

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ – Силовые трансформаторы»).
Адрес: 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ – Силовые трансформаторы»).
Адрес: 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»