

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Gladkovskiy

« 22 » июля 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ-131/24

Срок действия с 22.07.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 22.07.2029 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Трансформаторы тока с литой изоляцией серий ТПОЛ-СВЭЛ-10(М), ТПЛ-СВЭЛ-10 (сертификат №70109-17), на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 5-2000 А, ток термической стойкости до 23,5 кА в течение 3 с, климатического исполнения и категории размещения УХЛ2, изготавливаемые по 0ЭТ.591.008 ТУ (изм. 3)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»)
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»)
адрес производственной площадки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» для передачи сигналов измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока промышленной частоты

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»