

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N РОСС RU Д-RU. PA01.B.11393/24**

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ"

Зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
29.03.2015

Место нахождения: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, Стр. 61

Адрес места осуществления деятельности: 620010, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Альпинистов, строение 57/2

ОГРН 1076674033149, ИНН 6674239607

Телефон: +7(343) 253- 50-13, Адрес электронной почты: info@svel.ru

в лице Директора производственного комплекса Вернера Сергея Александровича, действующего на
основании доверенности №2022/4/27 от 01.02.2022

Заявляет, что продукция Разъединители переменного тока типа РГН-СВЭЛ на напряжение 110 кВ

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ"

ОГРН 1076674033149, ИНН 6674239607

Место нахождения: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, Стр. 61

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 620010, Россия, Свердловская
область, город Екатеринбург, улица Альпинистов, строение 57/2

Продукция изготовлена в соответствии с 0ЭТ.065.003 ТУ

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.12.10.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8535 30

соответствует требованиям

ГОСТ Р 52726-2007 "Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы
к ним. Общие технические условия" п.п. 5.5.8, 5.10.8, 5.10.15, 5.10.17, разд. 6, ГОСТ 1516.3-96

"Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической
прочности изоляции" п. 4.14

Схема декларирования соответствия 3д

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № ИЦ-Б-2024/03 от 15.03.2024
г., выданного ИЦ АО «Группа «СВЭЛ»(номер записи в РАЛ RA.RU.21НВ40), Расчета коэффициента запаса
прочности изоляторов 0ЭТ.065.003.3 РР от 22.02.2024 г., выданного ООО «СВЭЛ – Силовые
трансформаторы», Сертификата соответствия ISO 9001:2015 №RU004979 от 21.02.2022, выданного Bureau
Veritas Евразия

Дополнительные сведения

Срок действия декларации о соответствии с 20.03.2024 до 19.03.2027



(подпись)

Для документов

Заявитель

подпись

Вернер Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЯЮЩЕЕ: продукция безвредна для здоровья человека при использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.