

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования

ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

» июль 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ 13-86/18

Срок действия с 12.07. 2018 г. по 11.07. 2023 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Ошиновка жесткая типа ОЖ-СВЭЛ для распределительных устройств на номинальные напряжения 110 и 220 кВ, номинальные токи 630÷3150 А, токи термической стойкости 12,5÷50 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»)
620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 61

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»

9 Описание испытаний, проведенных в присутствии членов аттестационной комиссии

Испытания в присутствии членов аттестационной комиссии не проводились.

10 Предложения аттестационной комиссии о целесообразности организации опытно-промышленной эксплуатации аттестуемого оборудования

Учитывая положительные результаты испытаний аттестуемого оборудования, считать нецелесообразным организацию опытно – промышленной эксплуатации.

11 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям

11.1 Опиновка жесткая типа ОЖ-СВЭЛ для распределительных устройств на номинальные напряжения 110 и 220 кВ, номинальные токи 630÷3150 А, токи термической стойкости 12,5÷50 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые ООО «СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы») (г. Екатеринбург) по ТУ 3414-003-63920658-2014, соответствует техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».


11.2 Срок действия «Заключения аттестационной комиссии» - 5 лет с момента утверждения данного заключения.

Председатель аттестационной комиссии:



К.А. Рыжков

Члены аттестационной комиссии:



М.А. Козина




Д.В. Гуцин



В.П. Чураков



А.А. Толянов



Г.А. Коновалова



А.В. Григорьев