

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления технической
политики Департамента технической
политики ПАО «Россети»


А.М. Епифанов
« ____ » _____ 2020 г.




А.Г. Картушин
« 10 » _____ 2020 г.



ПРОТОКОЛ № ИПД.47/20 от 10.03. 2020 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии № ИЗ-275/15 от 22.12.2015 и дополнению

Срок действия с 10.03. 2020 г. по 10.03. 2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные трансформаторные подстанции блочные типа КТПБ-СВЭЛ на номинальное напряжение 35, 110 и 220 кВ, номинальные токи главных цепей 630 и 1000 А, номинальные токи сборных шин 630÷3150 А, токи термической стойкости 31,5 и 50 кА, климатического исполнения У и ХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3412-001-63920658-2009 (изм.№6)

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Группа «СВЭЛ»
620010, г.Екатеринбург, ул. Чернышевского, 61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «СВЭЛ – Силовые трансформаторы»
620010, г.Екатеринбург, ул. Чернышевского, 61

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»